



Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Brno, Czech Republic

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo  
Number **E-30-00642-08-rev. 1**

Držitel certifikátu - výrobce  
Owner of certificate - manufacturer

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
Česká republika - Czech Republic  
IČ/company ID: 15053695

Výrobky  
Products

Biologické čistírny odpadních vod  
Biological wastewater treatments

Typové označení  
Type designation

VZE 4, VZE 8, VZE 12, VZE 20, VZE 35, VZE 50  
viz 2. strana / see Page 2

Aplikovaná harmonizovaná norma  
Applied harmonized standard

ČSN EN 12566-3+A1:2009

Podklad pro vydání certifikátu  
Basis of certificate


Protokol o počáteční zkoušce typu č. 30-10715 ze dne 2010-06-17  
Report on Initial Type-Testing No. 30-10715 dated 2010-06-17

Strojírenský zkušební ústav, s. p. potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu předmětných výrobků v souladu s požadavkem uvedeným ve směrnici 89/106/EHS, příloha III, oddíl 2, bod ii, druhá možnost (nařízení vlády č. 190/2002 Sb. § 5 odst. 1 písm. b).

*The Engineering Test Institute, p. e. confirms, that performed with satisfactory result the initial-type testing of the said products according to the requirement stated in Directive 89/106/EEC, Annex III, (2) (ii), second possibility (Government Regulation No. 190/2002 Coll. § 5 art. 1 let. b).*

Brno 2010-06-17



  
Ing. Petr Mašek  
ředitel - Director

Specifikace typů a základní technické parametry:  
*Specification of types and essential performances:*

Typ <i>Type</i>	Počet EO <i>Number of EO</i>	Denní průtok [m <sup>3</sup> /den] <i>Daily Flow [m<sup>3</sup>/day]</i>	Rozměry [mm] <i>Dimensions [mm]</i>	
			Průměr <i>Diameter</i>	Výška <i>High</i>
VZE 4	1 ÷ 4	0,60	Ø 1200	1800
VZE 8	4 ÷ 8	1,20	Ø 1600	2100
VZE 12	8 ÷ 12	1,80	Ø 1800	2300
VZE 20	12 ÷ 20	3,00	Ø 2200	2800

Typ <i>Type</i>	Počet EO <i>Number of EO</i>	Denní průtok [m <sup>3</sup> /den] <i>Daily Flow [m<sup>3</sup>/day]</i>	Rozměry [mm] <i>Dimensions [mm]</i>		
			Délka <i>Length</i>	Šířka <i>Width</i>	Výška <i>High</i>
VZE 35	20 ÷ 35	5,25	3660	2000	2580
VZE 50	35 ÷ 50	7,50	3660	2500	3080

